

济源产城融合示范区污染防治攻坚战领导小组办公室文件

济环攻坚办〔2021〕30号

济源产城融合示范区污染防治攻坚战领导小组办公室 关于2021年3月份地表水环境质量目标 考核情况的通报

各镇人民政府，各街道办事处，各有关部门：

根据工作安排，攻坚办组织开展了地表水环境质量目标考核监测，现将3月份地表水环境质量目标考核情况通报如下：

一、总体情况

按照地表水环境质量目标考核相关要求，共设置镇（街道）地表水环境质量监测断面33个。从3月份监测情况来看，33个水质考核断面中共14个断面超标，19个断面达标（其中5个断面断流），达标率57.6%。按镇（街道）统计，15个镇（街道）中6个镇（街道）断面水质达到目标要求，分别是坡头镇、大峪

镇、邵原镇、王屋镇、沁园办事处、北海办事处，不达标的9个镇（街道）分别是承留镇、克井镇、轵城镇、思礼镇、五龙口镇、梨林镇、下冶镇、玉泉办事处、天坛办事处；按河流统计，23条河流中12条河流达到目标要求，达标率52%。

根据省考断面3月份监测结果，蟒河南官庄氨氮为V类，其余指标均为III类，水质类别为V类，未达到省定IV类水要求；济河西宜作断面水质类别为III类，达到省定IV类水要求。

二、河流水质超标情况

按河流统计，12条河流达到断面水质要求，分别是煤窑河、珠龙河（龙河）、广利渠、逢石河、东阳河、商水河、上堰河、塌七河、大峪河、仙口河、砚瓦河、大沟河，其余11条河流断面水质出现超标情况，分别是虎岭河、五指河、盘溪河、猪龙河、济永涝河、济洪涝河、苇泉河、桑榆河、小沙河、梨林涝河、梦柏河。具体情况如下：

虎岭河承留镇卫庄村断面氨氮超标0.14倍、总磷超标0.17倍；

五指河承留镇曲阳村断面氨氮超标10.3倍；

盘溪河克井镇水运村断面总磷超标0.93倍、玉泉办事处精神病院东断面总磷超标0.23倍；

猪龙河五龙口镇林溪港湾断面氨氮超标0.73倍、玉泉办事处白沟新村断面氨氮超标0.75倍；

济永涝河玉泉办事处东郭路断面氨氮超标0.01倍、总磷超标0.6倍；

济洪涝河玉泉办事处西郭路断面总磷超标 0.4 倍；

苇泉河轵城镇河岔村断面氨氮超标 0.62 倍；

桑榆河承留镇西一环断面氨氮超标 27.7 倍、总磷超标 0.13 倍，天坛办事处河西村断面化学需氧量超标 0.45 倍、氨氮超标 1.05 倍、总磷超标 2.27 倍；

小沙河思礼镇三河寨村断面化学需氧量超标 0.33 倍、氨氮超标 6.74 倍、总磷超标 27.4 倍；

梨林涝河梨林镇前荣村断面氨氮超标 0.47 倍、总磷超标 1.0 倍；

梦柏河下冶镇原头村断面化学需氧量超标 0.15 倍、总磷超标 3.2 倍。

其中五指河承留镇曲阳村断面氨氮超标 10.3 倍；桑榆河承留镇西一环断面氨氮超标 27.7 倍，天坛办事处河西村断面氨氮超标 1.05 倍、总磷超标 2.27 倍；小沙河思礼镇三河寨村断面氨氮超标 6.74 倍、总磷超标 27.4 倍；梦柏河下冶镇原头村断面总磷超标 3.2 倍，梨林涝河梨林镇前荣村断面总磷超标 1.0 倍，超标情况严重。

附件：2021 年 3 月份河流监控断面水质评价结果汇总表

济源市污染防治攻坚战领导小组办公室（代章）

2021 年 4 月 15 日



附件

2021年3月份河流考核断面水质评价结果汇总表

| 序号 | 河流 | 断面名称 | 目标值 | | | | 监测值(mg/L) | | | | 超标因子及超标倍数 | 是否达标 |
|----|--------|-------------|-----|-----|------|------|-----------|-------|------|------|-----------|------|
| | | | COD | 氨氮 | 总磷 | 水质类别 | COD | 氨氮 | 总磷 | 水质类别 | | |
| 1 | 煤窑河 | 邵原镇前王庄村、金沟村 | 20 | 1 | 0.2 | III | 8 | 0.146 | 0.03 | II | / | 是 |
| 2 | 珠龙河、龙河 | 北海办事处入盘溪河处 | 30 | 1.5 | 0.3 | IV | 2.3 | 0.2 | 0.04 | II | / | 是 |
| 3 | 广利渠 | 五龙口镇西正村 | 30 | 1.5 | 0.3 | IV | 10 | 0.499 | 0.05 | II | / | 是 |
| 4 | 逢石河 | 下冶镇逢北村 | 20 | 1 | 0.05 | III | 8 | 0.175 | 0.03 | II | / | 是 |
| | | 王屋镇阎庄村 | 20 | 1 | 0.2 | III | 断流 | | | | 是 | |
| 5 | 东阳河 | 邵原镇东阳店村 | 20 | 1 | 0.2 | III | 断流 | | | | 是 | |
| 6 | 商水河 | 承留镇西官桥村 | 30 | 1.5 | 0.3 | IV | 断流 | | | | 是 | |
| 7 | 上堰河 | 北海办事处碑子 | 30 | 1.5 | 0.3 | IV | 断流 | | | | 是 | |
| 8 | 塌七河 | 思礼镇涧南庄村 | 30 | 1.5 | 0.3 | IV | 断流 | | | | 是 | |
| 9 | 大峪河 | 下冶镇水磨道村 | 15 | 0.5 | 0.1 | II | 6 | 0.087 | 0.03 | II | / | 是 |

| 序号 | 河流 | 断面名称 | 目标值 | | | | 监测值(mg/L) | | | | 超标因子及超标倍数 | 是否达标 |
|----|------|------------|-----|-----|------|------|-----------|-------|------|------|-------------------|------|
| | | | COD | 氨氮 | 总磷 | 水质类别 | COD | 氨氮 | 总磷 | 水质类别 | | |
| | | 王屋镇杜岭村 | 15 | 0.5 | 0.1 | II | 6 | 0.013 | 0.03 | II | / | 是 |
| | | 大峪镇东庄村 | 15 | 0.5 | 0.1 | II | 4 | 0.01 | 0.04 | II | / | 是 |
| 10 | 仙口河 | 大峪镇小浪底建管局 | 20 | 1 | 0.05 | III | 12 | 0.149 | 0.02 | I | / | 是 |
| 11 | 砚瓦河 | 坡头镇槐树庄村 | 20 | 1 | 0.05 | III | 8 | 0.098 | 未检出 | I | / | 是 |
| 12 | 大沟河 | 坡头镇连地村 | 20 | 1 | 0.05 | III | 6 | 0.090 | 0.02 | I | / | 是 |
| 13 | 虎岭河 | 承留镇卫庄村 | 30 | 1.5 | 0.3 | IV | 6.9 | 1.74 | 0.35 | V | 氨氮(0.14) 总磷(0.17) | 否 |
| 14 | 五指河 | 承留镇曲阳村 | 30 | 1.5 | 0.3 | IV | 19.4 | 17.01 | 0.26 | 劣V | 氨氮(10.3) | 否 |
| 15 | 盘溪河 | 克井镇水运村 | 30 | 1.5 | 0.3 | IV | 28 | 0.553 | 0.58 | V | 总磷(0.93) | 否 |
| | | 北海办事处碑子村东 | 30 | 1.5 | 0.3 | IV | 8 | 0.451 | 0.23 | IV | / | 是 |
| | | 玉泉办事处精神病院东 | 30 | 1.5 | 0.3 | IV | 8.3 | 1.09 | 0.37 | V | 总磷(0.23) | 否 |
| 16 | 猪龙河 | 五龙口镇林溪港湾 | 30 | 1.5 | 0.3 | IV | 14 | 2.6 | 0.22 | 劣V | 氨氮(0.73) | 否 |
| | | 玉泉办事处白沟新村 | 30 | 1.5 | 0.3 | IV | 6.6 | 2.62 | 0.16 | 劣V | 氨氮(0.75) | 否 |
| 17 | 济永涝河 | 玉泉办事处东郭路 | 30 | 1.5 | 0.3 | IV | 10.4 | 1.51 | 0.48 | 劣V | 氨氮(0.01) 总磷(0.6) | 否 |

| 序号 | 河流 | 断面名称 | 目标值 | | | | 监测值(mg/L) | | | | 超标因子及超标倍数 | 是否达标 |
|----|------|-----------|-----|-----|------|------|-----------|-------|------|------|-----------------------------------|------|
| | | | COD | 氨氮 | 总磷 | 水质类别 | COD | 氨氮 | 总磷 | 水质类别 | | |
| 18 | 济洪涝河 | 玉泉办事处西郭路 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 3.5 | 1.43 | 0.42 | 劣V | 总磷(0.4) | 否 |
| 19 | 苇泉河 | 沁园办事处东一环桥 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 22 | 0.613 | 0.12 | Ⅳ | / | 是 |
| | | 轵城镇河岔村 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 10.7 | 2.43 | 0.27 | 劣V | 氨氮(0.38) | 否 |
| 20 | 桑榆河 | 轵城镇大驿村 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 15 | 0.484 | 0.04 | Ⅱ | / | 否 |
| | | 承留镇西一环 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 26 | 43.1 | 0.34 | 劣V | 氨氮(27.7) 总磷(0.13) | 否 |
| | | 天坛办事处河西 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 43.6 | 3.08 | 0.98 | 劣V | COD(0.45) 氨氮(1.05) 总磷(2.27) | 否 |
| 21 | 小沙河 | 思礼镇三河寨村 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 39.95 | 11.61 | 8.53 | 劣V | COD(0.33) 氨氮(6.74) 总磷(27.4) | 否 |
| 22 | 梨林涝河 | 梨林镇前荣村南涝河 | 30 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 14 | 2.2 | 0.6 | 劣V | 氨氮(0.47)总磷 (1.0) | 否 |
| 23 | 梦柏河 | 下冶镇原头村 | 20 | 1 | 0.05 | Ⅲ | 23 | 0.213 | 0.21 | Ⅳ | COD(0.15) 总磷(0.05) | 否 |
| | | 王屋镇乔庄村 | 20 | 1 | 0.05 | Ⅲ | 6 | 0.057 | 0.04 | Ⅱ | / | 是 |

